



# Attestation de conformité

**Certificat n° :** 2488AP020066002

**Équipement :** Onduleur photovoltaïque

**Nom de la marque :** 

**Modèle :** SUN-3K-G06P3-EU-AM2, SUN-4K-G06P3-EU-AM2, SUN-5K-G06P3-EU-AM2, SUN-6K-G06P3-EU-AM2, SUN-7K-G06P3-EU-AM2, SUN-8K-G06P3-EU-AM2, SUN-9K-G06P3-EU-AM2, SUN-10K-G06P3-EU-AM2, SUN-12K-G06P3-EU-AM2, SUN-15K-G06P3-EU-AM2, SUN-3K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-4K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-5K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-6K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-7K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-8K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-9K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-10K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-12K-G06P3-EU-AM2-P1, SUN-15K-G06P3-EU-AM2-P1

**Demandeur :** NingBo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Chine

**Rapport n° :** PV2402WDG0066-1

**Cet appareil est conçu pour fonctionner en tant que générateur de type : A et B**

Onduleur pour connexion triphasée parallèle au réseau public. Le dispositif de surveillance du réseau et de déconnexion fait partie intégrante du modèle susmentionné.

**Règles et normes applicables :**

**EN 50549-1:2019, NF EN 50549-1:2019**

Exigences relatives aux centrales électriques destinées à être raccordées en parallèle à des réseaux de distribution - Partie 1 : Raccordement à un réseau de distribution BT - Centrales électriques jusqu'au type B inclus

**EN 50549-10:2022, NF EN 50549-10:2022**

Exigences relatives aux centrales électriques destinées à être raccordées en parallèle à des réseaux de distribution - Partie 10 : essais d'évaluation des centrales électriques

**DIN VDE V 0124-100:2020 (5.5.2.1 Sécurité fonctionnelle de la protection des réseaux et des systèmes)**

Intégration au réseau des centrales électriques - Basse tension - Exigences d'essai pour les centrales électriques destinées à être connectées et exploitées en parallèle avec les réseaux de distribution à basse tension

**Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016**

établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité (NC RFG)

Au moment de l'émission du présent certificat, le concept de sécurité du produit représentatif susmentionné correspond aux spécifications de sécurité valides pour l'usage spécifié conforme aux réglementations.

  
Nom : Daniel Yu

Manager / Nouvelles énergies

Date : 07/03/2024

Ce document ne doit pas être reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'autorisation écrite de Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Succursale de Dongguan.  
Les informations fournies dans ce document sont liées au spécimen testé de l'échantillon électrique décrit.