

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number  
Emitido a / Issued to:

Nº 230022RECO42-CER

Propietario de la licencia / License holder: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

Marca / Trademark:



Dirección de Fábrica / Factory location: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.  
No.26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product: Inversor fotovoltaico de conexión a red / Grid-connected PV Inverter

Modelos / Models: SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 / SUN-4K-G05P1-EU-AM2 / SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 /  
SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 / SUN-5K-G05P1-EU-AM2 / SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 /  
SUN-6K-G05P1-EU-AM2 / SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2

Datos técnicos /  
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated Power

Ver página 3 / See page 3

Tensión nominal / Rated Voltage

230 V<sub>ac</sub>

Frecuencia nominal / Rated Frequency

50 Hz

Versión Firmware / Firmware version

Inv8556-0105

Número de fases / Number of phases

Monofásico / Single Phase  
(L/N/PE)

Transformador de aislamiento / Isolation transformer

No / No

Está en cumplimiento con las normas: / Is in compliance with the standards:

- Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 2.1 del 9 de julio de 2021 <sup>(1)</sup>
- Corrección de errores de la versión 2.1 (del 9/7/2021) de la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 1.0 del 8 de octubre de 2021.

<sup>(1)</sup> Ver en la página 2 más detalles sobre los requisitos de esta norma que están evaluados y en cumplimiento bajo el alcance de este certificado.  
See page 2 for more details regarding the standard's requirements that are evaluated and in compliance under the scope of this certificate.

Se certifica que las Unidades de Generación Eléctrica (UGE) indicadas en este certificado cumplen con los requisitos estipulados en la norma certificada para solicitudes de conexión según TIPO A. / It is certified that Power Generating Unit (PGU) above indicated are in compliance with requirements detailed in the above referenced standard for grid connections of TYPE A.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-65 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-65 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 05 de julio de 2024. / This certificate is first issued on 05<sup>th</sup> July 2024.Madrid, 05 de julio de 2024. / Madrid, 05<sup>th</sup> July 2024.

Daniel Arranz Muñiz  
Director de certificación



SGS Tecnos, S.A.U. C/ Trespaderne, 29 - 28042 Madrid  
This certificate is issued by SGS under its General Conditions  
for Product Certification at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions](http://www.sgs.com/terms_and_conditions).  
The status and validity of the certificate can be checked scanning the  
QR code above included or through the following web [link](#).  
This document cannot be reproduced partially



Nº 230022RECO42-CER

Página 1 de 3

| Requisito / Requirement                                                                                                                                                                                   | Apartado / Clause | Tipo / Type | Cumplimiento / Compliant            |                          |                                     | Entidad Emisora / Issuing Entity | Ev. (*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                           | NTS / NTS         |             | Si / YES                            | NO / NO                  | N/A                                 |                                  |         |
| Modo regulación potencia-frecuencia limitado sobrefrecuencia (MRPFL-O) / Limited Frequency Sensitive Mode-Overfrequency (LFSM-O)                                                                          | 5.1               | ≥A          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | SGS                              | P       |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° 230022RECO42                 |                          |                                     |                                  |         |
| Modo regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia (MRPFL-U) / Limited Frequency Sensitive Mode-Underfrequency (LFSM-U)                                                                           | 5.2               | ≥C          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Modo regulación potencia-frecuencia (MRPF) / Frequency Sensitive Mode (FSM)                                                                                                                               | 5.3               | ≥C          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto / Remote power control capability and range                                                                                    | 5.5               | ≥C          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima y por debajo / Reactive power capability at maximum and below capacity                                                                               | 5.7               | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Modo de control de potencia reactiva / Reactive power control modes                                                                                                                                       | 5.8               | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Modo del control de tensión / Voltage control modes                                                                                                                                                       | 5.8               | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Modo de control de factor de potencia / Power factor control modes                                                                                                                                        | 5.8               | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por debajo de 110 kV / Fault-ride-through capability of PPMs connected below 110 kV                                                       | 5.11              | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por encima de 110 kV / Fault-ride-through capability of PPMs connected above 110 kV                                                       | 5.11              | D           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Recuperación de la potencia activa después de una falta / Recovery of active power after a fault                                                                                                          | 5.11              | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |
| Inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) equilibradas y en caso de faltas (monofásicas o bifásicas) desequilibradas /Rapid current injection control | 5.11              | ≥B          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | --                               | --      |
|                                                                                                                                                                                                           |                   |             | TRF N° --                           |                          |                                     |                                  |         |

(\*) Evaluado por / Evaluated by:

P: Prueba de conformidad / Test of compliance

S: Simulación de conformidad / Simulation of compliance



**Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados / Full list of product references and nominal characteristics:**

| Model              | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| PV Input           |                       |                     |                       |                       |
| Max. DC voltage    | 550 V                 |                     |                       |                       |
| Nominal voltage    | 360 V                 |                     |                       |                       |
| MPPT voltage range | 70~500 V              |                     |                       |                       |
| AC Output          |                       |                     |                       |                       |
| Rated output power | 3600 W                | 4000 W              | 4200 W                | 4600 W                |

| Model              | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PV Input           |                     |                       |                     |                       |
| Max. DC voltage    | 550 V               |                       |                     |                       |
| Nominal voltage    | 360 V               |                       |                     |                       |
| MPPT voltage range | 70~500 V            |                       |                     |                       |
| AC Output          |                     |                       |                     |                       |
| Rated output power | 5000 W              | 5200W                 | 6000 W              | 6200 W                |

