

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240201RECO02-B-CER

Emitido a / Issued to:

Propietario de la licencia / License holder:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South Yongjiang Road, Daqi, Beilun, Ningbo, China

Marca / Trademark:



Dirección de Fábrica / Factory location:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South Yongjiang Road, Daqi, Beilun, Ningbo, China

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product: Inversor FV conectado a la red / Grid-connected PV Inverter

Modelos / Models:	SUN-7K- G02P1-EU- AM2	SUN-7.5K- G02P1-EU- AM2	SUN-8K- G02P1-EU- AM2	SUN-9K- G02P1-EU- AM2	SUN-10K- G02P1-EU- AM2	SUN-10.5K- G02P1-EU- AM2
Datos técnicos / Rated characteristics:						
Potencia nominal / Rated Power	7 kW	7.5 kW	8 kW	9 kW	10 kW	10.5 kW
Tensión nominal / Rated Voltage	230 V _{ac}					
Frecuencia nominal / Rated Frequency	50 Hz					
Versión Firmware / Firmware version	Inv8826-0105					
Número de fases / Number of phases	Monofásico / Single Phase (L/N/PE)					
Transformador de aislamiento / Isolation transformer	No / No					

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones / Is in compliance with the requirements of standard and regulation:

- RD 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. ⁽¹⁾
- RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. ⁽¹⁾
- RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia ⁽¹⁾


⁽¹⁾ Observación: Siendo SOLO certificados las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto reconexión y factor de potencia en la red según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / ⁽¹⁾ Remark: Being ONLY certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, Self-reconnection and Power Factor in the grid stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 16 de agosto de 2024. / This certificate is first issued on 16th August 2024.

Este certificado es válido hasta: 16 de agosto de 2029. / This certificate is valid until the 16th August 2029.

Madrid, 16 de agosto de 2024. / Madrid, 16th August 2024.


Daniel Arranz Muñiz
Director de certificación

