

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 240201RECO02-A-CER

Emitido a / Issued to:

Propietario de la licencia / License holder:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South Yongjiang Road, Daqi, Beilun, Ningbo, China

Marca / Trademark:



Dirección de Fábrica / Factory location:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.
No. 26 South Yongjiang Road, Daqi, Beilun, Ningbo, China

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product: Inversor FV conectado a la red / Grid-connected PV Inverter

Modelos / Models:

SUN-7K- G02P1-EU- AM2	SUN-7.5K- G02P1-EU- AM2	SUN-8K- G02P1-EU- AM2	SUN-9K- G02P1-EU- AM2	SUN-10K- G02P1-EU- AM2	SUN-10.5K- G02P1-EU- AM2
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Datos técnicos /
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated Power	7 kW	7.5 kW	8 kW	9 kW	10 kW	10.5 kW
Tensión nominal / Rated Voltage				230 V _{ac}		
Frecuencia nominal / Rated Frequency				50 Hz		
Versión Firmware / Firmware version				Inv8826-0105		
Número de fases / Number of phases				Monofásico / Single Phase (L/N/PE)		
Transformador de aislamiento / Isolation transformer				No / No		

Está en cumplimiento con la norma de ensayos / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

Teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación / Taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 16 de agosto de 2024. / This certificate is first issued on 16th August 2024.

Este certificado es válido hasta: 16 de agosto de 2029. / This certificate is valid until the 16th August 2029.

Madrid, 16 de agosto de 2024. / Madrid, 16th August 2024.

Daniel Arranz Muñiz
Director de certificación

